

Standard Datenprotokoll für 7 Segment-Anzeigen

Parameter: 1200 Baud
8 Datenbit, 1 Startbit, no Parity, 2 Stoppbit

Protokoll:	1. 1BH (ESC)	Start der Datenübertragung
	2. 21H	Anzeigenadresse (Standard)
	3. 20H	Position innerhalb der Anzeige (Offset)
	4. ASCII(Daten)	0-9,-,.,Blank

1. Beispiel:

Protokoll: 1BH,21H,20H,"28034"
Anzeige: 28034